

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Лицей № 25»



Е.Г. Вечтомова Е.Г. Вечтомова

20 до 20 до г.

**План выполнения предписания №01144/1-3 от 29.05.2020г.
об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	Обеспечить наличие на дверях складского (гарманже) и производственного помещения (кондитерский цех) обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2020	Пыхтеев С.В., зам. директора по АХР	
2	Осуществлять проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций чердачного помещения не реже 1 раза в год	01.08.2020	Пыхтеев С.В., зам. директора по АХР	
3	Обеспечить наличие на дверях складского помещения (склад инвентаря) обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2020	Пыхтеев С.В., зам. директора по АХР	